

Allegato 5

Estratto dalle “Norme tecniche per le costruzioni”

Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici

Cat.	Ambienti	Q _k [kN/m ²]	Q _k [kN]	H _k [kN/m]
A	Ambienti ad uso residenziale. <i>Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento)</i>	2,00	2,00	1,00
B	Uffici. <i>Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico</i> <i>Cat. B2 Uffici aperti al pubblico</i>	2,00 3,00	2,00 3,00	1,00 1,00
C	Ambienti suscettibili di affollamento. <i>Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole</i>	3,00	2,00	1,00
	<i>Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi</i>	4,00	4,00	2,00
	<i>Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune.</i>	5,00	5,00	3,00
D	Ambienti ad uso commerciale. <i>Cat. D1 Negozi</i>	4,00	4,00	2,00
	<i>Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie ...</i>	5,00	5,00	2,00
E	Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale. <i>Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri.</i>	≥ 6,00	6,00	1,00*
	<i>Cat. E2 Ambiente ad uso industriale, da valutarsi caso per caso.</i>	_____	_____	_____
F-G	Rimesse e parcheggi. <i>Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico fino a 30kn</i>	2,50	2 x 10,00	1,00**
	<i>Cat. G Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso a pieno carico superiore a 30kn: da valutarsi caso per caso</i>	_____	_____	_____
H	Coperture e sottotetti. <i>Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per la sola manutenzione.</i>	0,50	1,20	1,00
	<i>Cat. H2 Coperture praticabili</i>	Secondo categoria di appartenenza		
	<i>Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso.</i>	_____	_____	_____

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati

** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso